



"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Пензенское РДУ

 И.А. Шехватов
"27" 07 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО "МРСК Волги" –
"Мордовэнерго"

 Ю.И. Сергеев
"04" 08 2015 г.

Перечень присоединений,
заведенных под управляющие воздействия АОСН
филиала ПАО "МРСК Волги" – "Мордовэнерго" на 2015 - 2016 гг.


Энергообъект, на котором реализуется воздействие	Номер фидера	Наименование потребителя	Нагрузка, МВт	Уставка (кВ)	Уставка (сек)	АПВ (кВ)	АПВ (сек)	Категория	Оперативное состояние автоматики
ПС 110 кВ Алексеевка	В6-110	ВЛ 110 кВ Алексеевка – Медаево	2,81	85	6	–	–	2,3	введена

1 Начальник СЭР ЦУС

Начальник ЦСРЗА ЦУС



Залипаев А.В.



Ишуткин А.П.



