

"СОГЛАСОВАНО"


Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Пензенское РДУ

 И.А. Шехватов

"22" 07 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя Генерального директора ПАО
"МРСК Волги" директор филиала
Мордовэнерго

 Ю.И. Сергеев

"2" августа 2016 г.

Перечень присоединений,
заведенных под управляющие воздействия АОСН
филиала ПАО "МРСК Волги" – "Мордовэнерго" на 2016 - 2017 гг.

Энергообъект, на котором реализуется воздействие	Номер фидера	Наименование потребителя	Нагрузка, МВт	Уставка (кВ)	Уставка (сек)	АПВ (кВ)	АПВ (сек)	Категория	Оперативное состояние автоматики
ПС 110 кВ Алексеевка	В6-110	ВЛ 110 кВ Алексеевка – Медаево	2,72	85	6	–	–	2,3	введена

Начальник СЭР ЦУС

Начальник ЦСРЗА ЦУС

 Залипаяев А.В.

 Ишуткин А.П.